



PAVUS, a.s.

www.pavus.cz

Notifizierte Person 1391, Autorisierte Person AO 216, Prüflabor
Zertifizierungsstellen für Produkte und Systems Qualität, Expertise, Inspektion

Firmensitz:

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, Tschechische Republik
tel.: +420 286 019 587; fax: +420 286 019 590; e-mail: mail@pavus.cz

Brandprüfanstalt:

Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Tschechische Republik
tel.: +420 381 581 128-9; fax: +420 381 581 127; e-mail: veseli@pavus.cz

Auftrag Nr. Z210180129
Erledigt / Kontakt: Ladislav Městka / 00420 381 477 416
Datum: 2018-03-20

Franz KOLAR GmbH
Katharina Parlow-Grüner, MA
Hollergasse 14
AT 1150 Wien
Österreich

BETRIFFT: Ergebnis der Klassifizierung

Die Brandprüfanstalt PAVUS, a.s. in Veselí nad Lužnicí stellte für das Unternehmen Franz KOLAR GmbH, Österreich am 2018-03-19 ein Klassifizierungsprotokoll nach EN 13501-1+A1:2010 unter der Nummer PK1-01-18-015-C-0, in deutscher Sprache unter der Nummer PK1-01-18-015-D-0 und in englischer Sprache unter der Nummer PK1-01-18-015-E-0 aus für das Produkt *Akustische Designplatten für den Innenbereich dukta® Sonar PRO*.

Die Klassifizierung des Brandverhaltens des erhaltenen Produkts ist **C – s2, d0**. Die Produktparameter und Endanwendungen, für die diese Klassifizierung gilt, sowie die Produktbeschreibung sind im Klassifizierungsbericht angegeben.

Ladislav Městka
Ingenieur des Prüflabors


PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba AO 216
Pobočka
391 81 Veselí nad Lužnicí